

Oggetto: Guasto e conseguente riduzione fornitura idrica da sollevamento Palazzo 20 marzo 2023

Mittente: <area.operativa.sedelamezia.soricalspa.it@pec.it>

Data: 20/03/2023, 09:28

A: <protocollo@pec.comunelameziaterme.it>, <protocollo.gizzeria@asmepec.it>,
<lms@pec.lameziamultiservizi.it>, <idrico.tecnico@pec.lameziamultiservizi.it>

Lamezia Terme, li 20 marzo 2023

Si comunica che, a causa di un improvviso guasto verificatosi la scorsa notte ad una pompa dell'impianto di sollevamento Palazzo, si è verificata una riduzione della portata erogata ai serbatoi Ciaramidio, Bosco Amatello, Marinella e S.Eufemia Vetere in territorio di Lamezia Terme e Pelio e Pigna in territorio di Gizzeria nonché alle utenze sulla linea dell'acquedotto Palazzo sottesa all'impianto.

Si confida che la situazione, salvo imprevisti, possa regolarizzarsi nel tardo pomeriggio.

Il Responsabile della sede zonale di Lamezia Terme

Ing. Gianluca Pugliano

